



Sada pro renovaci ventilátorů v podlahových konvektorech (FAN-COIL) s termostatem a dálkovým ovladačem

Návod k instalaci a použití

Součást balení:

- ventilátor
- řídicí box
- dálkové ovládání
- síťový adaptér 24V/1A s konektorem 5,5*2,1mm.

Renovační sada je určena pro náhradu poškozených nebo hlučných ventilátorů v podlahových konvektorech (dále jen FC).

Renovační sadu lze použít pro FC různých výrobců. Sestava dílů v sadě je dána typem původního FC.

K sadě lze připojit jeden nebo dva (dle délky výměníku) ventilátory ELSYMCO, které jsou vybaveny vlastním regulátorem otáček.

Instalace:

1. Vyjměte obsah balení a odstraňte obaly.
2. Ventilátor umístěte do podlahového konvektoru tak, aby nasával vzduch seshora a foukal směrem k výměníku.
3. Umístěte řídicí box poblíž motoru ventilátoru, box s ventilátorem propojte. (Kabel s konektorem pro ventilátor je na boxu označen jako *FAN output*.)
4. Teplotní senzor (označen na boxu jako *Temp. Sensor*) umístěte mezi lamely radiátoru tak, aby byl v kontaktu s jeho povrchem.
5. Do konektoru *DC IN* připojte síťový adaptér.
6. Síťový adaptér zapojte do zásuvky.

Ovládání pomocí dálkového ovladače:

V případě, že povrch radiátoru dosáhne teploty 30 °C, ventilátor se začne točit dle zvolené rychlosti na dálkovém ovládání:

Tlačítko A - nízká rychlost ventilátoru.

Tlačítko B - střední rychlost ventilátoru.

Tlačítko C - vysoká rychlost ventilátoru.

Tlačítko D - vypnutý ventilátor.

Pokud dojde k přerušení napájení řídicího boxu, je nutné opětovně zvolit rychlost ventilátoru!

Bezpečnostní upozornění

Chraňte výrobek před přímým stykem s vodou.

Nepoužívejte adaptér s vyšším napájením než 24 V.

Doporučení

Doporučujeme ventilátor jednou za 2 týdny vyčistit stlačeným vzduchem nebo vysavačem.

Parametry

180 m³/1m délky ventilátoru

Záruka se nevztahuje na závady, způsobené nesprávnou instalací nebo použitím zařízení v rozporu s pokyny pro použití, nebo závady způsobené nedbalostí či nehodou.

V případě dotazů nebo potíží s instalací volejte 733 190 578 nebo pište na info@elsymco.com.